

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной
организации ИСл РАН
от «25» сентября 2026 г.
учтено И.Б. Почтова



Утверждена
приказом ИСл РАН
от «25» сентября 2026 г. № 25.09-3

**Программа вводного противопожарного инструктажа
в ФГБУН ИСл РАН**

г. Москва, 2026

1. Общие положения

1.1. Программа вводного противопожарного инструктажа в ФГБУН ИСл РАН (далее — Программа, Институт) является локальным нормативным актом Института и разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 69-ФЗ);
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ);
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее — ППР);
- приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее — приказ МЧС России № 1120), в том числе с Порядком, видами, сроками обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа (приложение № 1 к приказу МЧС России № 1120, далее — Порядок) и Требованиями к содержанию программ противопожарного инструктажа (приложение № 2 к приказу МЧС России № 1120, далее — Требования);
- Положением об обучении мерам пожарной безопасности в ИСл РАН, утвержденным приказом ИСл РАН от «25» сентября 2026 г. № 25.09-2 (далее — Положение),

а также с учетом инструкции о мерах пожарной безопасности, действующей в Институте (далее — Инструкция).

1.2. Программа учитывает специфику пожарной опасности Института. Помещения ИСл РАН расположены на 8-м и 9-м этажах корпуса В здания Российской академии наук по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А. В помещениях Института размещены рабочие кабинеты научных и административных подразделений, помещения для проведения заседаний и научных мероприятий, места хранения книг, рукописей, документов и архивных материалов. Научная деятельность Института не связана с применением пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

1.3. Вводный противопожарный инструктаж (далее — инструктаж) проводится в целях доведения до работников и других лиц обязательных требований пожарной безопасности, ознакомления с пожарной опасностью помещений, оборудования и материалов, с имеющимися в здании системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также отработки действий в случае возникновения пожара (п. 5 Порядка).

1.4. Инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности в Институте (п. 9 Порядка, п. 4.4 Положения):

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную;
- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в Институт;
- с лицами, проходящими в Институте обучение в форме практической подготовки или стажировки;
- с иными лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в помещениях Института (в том числе по гражданско-правовым договорам), — по решению директора Института.

Инструктаж по Программе проводится также с лицами, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности подрядных организаций и арендаторов (п. 5.2 Положения).

1.5. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в Институте (ведущий специалист по пожарной безопасности).

1.6. Инструктаж проводится в помещении, определенном инструктирующим, с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном носителе и (или) в электронном виде (п. 7 Порядка): планов эвакуации, знаков пожарной безопасности, огнетушителей (в том числе учебных), учебных образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (при наличии), плакатов и видеоматериалов. Инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность (п. 14 Порядка).

1.7. Инструктаж содержит теоретическую и практическую части и может осуществляться как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно) (п. 3 Порядка). Теоретическая часть может реализовываться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к нему (п. 4 Порядка). С работниками, выполняющими трудовую функцию дистанционно на постоянной основе и не работающими в помещениях Института, инструктаж проводится в объеме теоретической части с применением дистанционных образовательных технологий (п. 4.13 Положения). Практическая часть может быть совмещена с практической тренировкой по эвакуации людей из здания (п. 16 Порядка).

1.8. При совмещении вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (п. 4.6 Положения) инструктаж проводится по Программе и по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте; в журнал учета противопожарных инструктажей вносится запись о проведении каждого вида инструктажа.

1.9. Проведение инструктажа завершается проверкой знаний и умений (п. 17 Порядка) в соответствии с разделом 4 Программы.

1.10. По результатам инструктажа инструктируемый должен знать:

- основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности в Институте;

- особенности пожарной опасности помещений Института, требования к содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов;
- основные причины и последствия пожаров;
- свои права и обязанности в области пожарной безопасности и ответственность за нарушение ее требований;
- меры по предотвращению пожаров и системы противопожарной защиты здания;
- порядок действий при пожаре, в том числе порядок вызова пожарной охраны и эвакуации;
- меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей; и уметь:
- сообщать о пожаре в пожарную охрану;
- пользоваться огнетушителем и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;
- определять по плану эвакуации пути эвакуации и эвакуационные выходы.

1.11. Программа пересматривается при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы по пожарной безопасности (в том числе при утверждении новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 действует до 31.12.2026 включительно), а также при изменении объемно-планировочных решений помещений, систем противопожарной защиты и других факторов, влияющих на противопожарное состояние помещений Института.

2. Тематический план

Общая продолжительность инструктажа — 90 минут, в том числе теоретическая часть — 65 минут, практическая часть — 15 минут, проверка знаний и умений — 10 минут. Инструктирующий вправе перераспределять время между темами с учетом подготовленности инструктируемых при условии изучения всех тем Программы.

№ п/п	Наименование темы	Время, мин
Теоретическая часть		
1	Тема 1. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты	10
2	Тема 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты	5
3	Тема 3. Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов	10
4	Тема 4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты	5
5	Тема 5. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности	10
6	Тема 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	10
7	Тема 7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей	10
8	Тема 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей	5
Итого по теоретической части		65
Практическая часть		
9	Практическое занятие: отработка действий при обнаружении пожара, применения огнетушителя и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	15
Проверка знаний и умений		
10	Проверка знаний (устный опрос по контрольным вопросам или тестирование) и умений (выполнение практических действий) в соответствии с разделом 4 Программы	10
ИТОГО		90 (1,5 ч)

3. Содержание Программы

3.1. Теоретическая часть

Тема 1. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты

Федеральный закон № 69-ФЗ определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные понятия (статья 1 Федерального закона № 69-ФЗ):

- **пожарная безопасность** — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- **пожар** — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
- **обязательные требования пожарной безопасности** — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;
- **противопожарный режим** — совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;
- **меры пожарной безопасности** — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности — совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Ее основными элементами являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности (статья 3 Федерального закона № 69-ФЗ).

Федеральный закон № 123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, классификацию пожаров, опасных факторов пожара, веществ и материалов, зданий и помещений по пожарной опасности, требования к системам предотвращения пожаров и противопожарной защиты. Объект защиты — продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях населенных пунктов, а также здания,

сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (п. 15 статьи 2 Федерального закона № 123-ФЗ).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (п. 1 ППР). В отношении каждого здания руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 ППР). Для Института наиболее значимы раздел I «Общие положения», раздел IV «Здания для проживания людей» (тема 8 Программы), раздел V «Научные и образовательные организации» (в том числе запрет превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах — п. 91 ППР, занятия с обучающимися по изучению требований пожарной безопасности — п. 92 ППР), раздел XVI «Пожароопасные работы», раздел XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» и раздел XIX «Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения».

Порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР). Обучение проводится по программам противопожарного инструктажа и дополнительным профессиональным программам (часть вторая статьи 25 Федерального закона № 69-ФЗ). Порядок, виды и сроки обучения установлены приказом МЧС России № 1120 и Положением. Виды противопожарных инструктажей (п. 8 Порядка):

- вводный — до начала трудовой или служебной деятельности в Институте (п. 9 Порядка);
- первичный на рабочем месте — до начала трудовой или служебной деятельности со всеми лицами, прошедшими вводный инструктаж, с лицами, переведенными из другого подразделения, с лицами, которым поручается новая для них работа (п. 10 Порядка);
- повторный — не реже 1 раза в полгода (п. 4.8 Положения, п. 11 Порядка);
- внеплановый — в случаях, предусмотренных п. 12 Порядка и п. 4.9 Положения, в том числе при введении в действие новых или изменении нормативных правовых актов, изменении факторов, влияющих на противопожарное состояние помещений, нарушении требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару, по решению директора Института;
- целевой — перед выполнением огневых и иных пожароопасных работ, перед проведением мероприятий с участием 50 человек и более, перед выездом в экспедиции, в иных случаях, определяемых директором Института (п. 13 Порядка, п. 4.10 Положения).

Проведение противопожарного инструктажа завершается проверкой знаний и умений; лица, показавшие неудовлетворительные результаты, к работе не допускаются (пп. 17, 20 Порядка). Сведения о проведении инструктажей вносятся в

журнал учета противопожарных инструктажей (п. 19 Порядка). Отдельные категории работников (руководитель организации, лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, и др.) проходят обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (приложение № 4 к приказу МЧС России № 1120, раздел 3 Положения).

Тема 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты

Помещения Института расположены на 8-м и 9-м этажах корпуса В многоэтажного здания Российской академии наук, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек. По функциональной пожарной опасности помещения Института относятся к помещениям научных организаций (класс Ф4.3), а книгохранилища, архивы и складские помещения — к классу Ф5.2 (статья 32 Федерального закона № 123-ФЗ). Для помещений складского назначения определяется категория по взрывопожарной и пожарной опасности, которая обозначается на входной двери (п. 12 ППР, статья 27 Федерального закона № 123-ФЗ).

Пожарная опасность помещений Института определяется значительной пожарной нагрузкой: бумагой и картоном (книги, рукописи, документы, архивные материалы), мебелью из древесины и древесных плит, изделиями из пластмасс, текстильными материалами, а также большим количеством электрооборудования (компьютеры, оргтехника, электрические кабели, бытовые электроприборы). Плотная уложенная бумага способна длительно тлеть с выделением большого количества дыма; при горении пластмасс и изоляции кабелей выделяются высокотоксичные продукты горения. Наиболее вероятные источники зажигания — аварийный режим работы электросети и электрооборудования (короткое замыкание, перегрузка, плохой контакт), нагретые поверхности электронагревательных приборов и светильников, неосторожное обращение с огнем.

Особенности многоэтажного здания: дым и токсичные продукты горения быстро распространяются по коридорам, лестничным клеткам и шахтам; эвакуация с 8-го и 9-го этажей осуществляется только по лестничным клеткам и требует времени; лифты для эвакуации при пожаре не используются.

При проведении в Институте конференций, заседаний ученого и диссертационных советов и других мероприятий с участием 50 человек и более (мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивается осмотр помещений перед началом мероприятия в части соблюдения мер пожарной безопасности (п. 21 ППР). На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи, проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др., превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях); при отсутствии нормативных требований о максимально допустимом

количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. м на одного человека (п. 22 ППР).

Тема 3. Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов

Эвакуационный путь (путь эвакуации) — путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Эвакуационный выход — выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Аварийный выход — выход, который не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, и предусматривается для повышения безопасности людей при пожаре (статья 2 Федерального закона № 123-ФЗ).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (п. 23 ППР). Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР). Планы эвакуации людей при пожаре размещаются на видных местах (п. 5 ППР).

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается (п. 27 ППР):

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;
- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие);
- устраивать в тамбурах выходов из здания сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Кроме того, запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы из горючих материалов (подп. «к» п. 16 ППР), снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов (подп. «д» п. 16 ППР), устанавливать приспособления,

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (п. 14 ППР). Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу (п. 31 ППР).

Пути эвакуации обозначаются знаками пожарной безопасности (п. 36 ППР). Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, эвакуационных знаков пожарной безопасности и планов эвакуации; эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 37 ППР).

Тема 4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты

По данным Государственного доклада МЧС России «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2025 году», в 2025 г. в Российской Федерации произошло 317 538 пожаров (в 2024 г. — 347 513), на пожарах погибли 6 571 человек (в 2024 г. — 7 576), травмированы 7 983 человека, спасены 22 798 человек. В г. Москве в 2025 г. произошло 6 133 пожара (в 2024 г. — 6 256), погибли 124 человека (в 2024 г. — 139), травмированы 359 человек, спасены 678 человек.

По данным анализа обстановки с пожарами, подготовленного МЧС России за 2025 г., основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрических сетей и электрооборудования; более 90 % случаев гибели людей приходится на жилой сектор; наиболее опасное время — с 20 до 6 часов, на которое приходится почти половина погибших.

В зданиях административного и научного назначения пожары чаще всего возникают вследствие:

- неисправности электропроводки, электроустановочных изделий, перегрузки электросети, применения самодельных и неисправных удлинителей;
- эксплуатации электронагревательных приборов, оставления включенных электроприборов без присмотра;
- курения и неосторожного обращения с огнем;
- нарушения требований пожарной безопасности при проведении ремонтных, огневых и других пожароопасных работ;
- поджогов.

Последствиями пожаров являются гибель и травмирование людей (прежде всего от воздействия дыма и токсичных продуктов горения), уничтожение имущества, а для научной организации — утрата рукописей, архивных материалов, библиотечных фондов и результатов многолетних исследований, которые невозможно восстановить.

Пример: 30 января 2015 г. в Москве произошел пожар в здании Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН). Площадь пожара достигла около 2 000 кв. м, на площади около 1 000 кв. м обрушилась кровля, была утрачена значительная часть уникального библиотечного фонда. Вероятной причиной пожара называлось загорание горючих материалов в результате аварийного режима работы электросети, возникшего из-за попадания воды через протечку кровли

в светильник; ранее при проверках в здании выявлялись нарушения требований пожарной безопасности — неисправная электропроводка, эксплуатация светильников без плафонов, использование электрообогревателей.

Тема 5. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности

Граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны (статья 34 Федерального закона № 69-ФЗ).

Граждане обязаны, в том числе (статья 34 Федерального закона № 69-ФЗ):

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

Работники Института, кроме того, обязаны проходить обучение мерам пожарной безопасности в установленные сроки, выполнять требования Инструкции и знаков пожарной безопасности, сообщать непосредственному руководителю и лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности, о замеченных нарушениях требований пожарной безопасности и неисправностях систем противопожарной защиты. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению (статья 37 Федерального закона № 69-ФЗ).

Ответственность. Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством (статья 38 Федерального закона № 69-ФЗ):

- дисциплинарная — за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации);

- административная — нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 5 000 до 15 000 руб., на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб., на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 руб.; в условиях особого противопожарного режима — штраф на граждан от 10 000 до 20 000 руб., на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 руб., на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 руб.; нарушение, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, — штраф на граждан от 40 000 до 50 000 руб., на должностных лиц — от 80 000 до 100 000 руб., на юридических лиц — от 700 000 до 800 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток (ч. 1, 2, 6 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, далее — КоАП РФ); нарушение запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах — штраф на граждан от 500 до 1 500 руб. (ч. 1 статьи 6.24 КоАП РФ);

- уголовная — нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека или смерть двух или более лиц, наказывается в зависимости от последствий штрафом до 80 000 руб., ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет (статья 219 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Тема 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (статья 5 Федерального закона № 123-ФЗ).

Система предотвращения пожара. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров, которое достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания (статья 48

Федерального закона № 123-ФЗ). В помещениях Института это обеспечивается прежде всего исправностью электрооборудования и соблюдением запретов п. 35 ППР, запретом курения и применения открытого огня, своевременным удалением горючих отходов, соблюдением порядка проведения пожароопасных работ.

Система противопожарной защиты создается в целях защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения его последствий, что обеспечивается снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара (статья 51 Федерального закона № 123-ФЗ). Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими способами, установленными статьей 52 Федерального закона № 123-ФЗ, в том числе:

- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
- устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
- применением основных строительных конструкций с требуемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, огнезащитных составов и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
- применением первичных средств пожаротушения, автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;
- организацией деятельности подразделений пожарной охраны.

Комплекс организационно-технических мероприятий в Институте включает: утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности (п. 2 ППР); назначение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (п. 4 ППР); обучение работников мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР, Положение); размещение планов эвакуации (п. 5 ППР); участие в практических тренировках по эвакуации, проводимых в здании не реже 1 раза в полугодие (п. 9 ППР); обеспечение помещений пригодными к эксплуатации огнетушителями и соблюдение сроков их перезарядки и освидетельствования (п. 60 ППР); осмотр помещений по окончании работы и отключение электропотребителей (п. 32 ППР); запрет курения на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях (п. 9 ч. 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»).

Тушение пожаров. Прекращение горения достигается охлаждением очага, изоляцией его от доступа воздуха, снижением концентрации кислорода, удалением горючих материалов из зоны горения, химическим торможением реакции горения.

Для тушения пожаров в начальной стадии применяются первичные средства пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. Выбор огнетушителя зависит от класса пожара (статья 8 Федерального закона № 123-ФЗ): для пожаров класса А (твердые горючие вещества — бумага, древесина, ткани) применяются водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители; для тушения электроустановок под напряжением (класс Е) — углекислотные и порошковые огнетушители. Порошковые огнетушители для тушения пожаров класса А должны иметь заряд АВСЕ, для пожаров классов В, С, Е — заряд ВСЕ или АВСЕ (п. 397 ППР). В общественных зданиях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей (п. 400 ППР). Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается (п. 413 ППР).

Тема 7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо (п. 2 ППР):

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемой информации;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей — меры по тушению пожара в начальной стадии.

Вызов пожарной охраны — по телефону 101 или 112. Необходимо сообщить: «Институт славяноведения РАН, здание Российской академии наук, г. Москва, Ленинский проспект, дом 32А, корпус В»; этаж и номер помещения; что горит и есть ли угроза людям; свою фамилию и номер телефона.

Дальнейшие действия: оповестить людей в соседних помещениях и привести в действие ручной пожарный извещатель (если сигнал о пожаре не подан автоматически); сообщить о пожаре на пост охраны (в диспетчерскую) здания, непосредственному руководителю и лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности; при отсутствии угрозы жизни и здоровью — принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения; если потушить пожар не удастся — покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь (не запирая ее на замок), и эвакуироваться по путям эвакуации, не пользуясь лифтами, выполняя указания должностных лиц Института, сотрудников охраны здания и речевые сообщения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее — СОУЭ); при встрече подразделений пожарной охраны сообщить им сведения об очаге пожара и о людях, которые могли остаться в помещениях.

Аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции, электроустановок и электрооборудования. При пожаре работник, если это не угрожает его жизни и здоровью, отключает от электрической сети компьютеры, оргтехнику и электроприборы, выключает местные вентиляторы и кондиционеры, закрывает окна. Общеобменная вентиляция и кондиционирование воздуха здания при пожаре отключаются автоматически (исправность автоматических устройств отключения проверяется в соответствии с п. 42 ППР) либо персоналом, обслуживающим инженерные системы здания; электроснабжение систем противопожарной защиты не отключается. По окончании рабочего дня необходимо отключать от электрической сети электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты и электроприборов, работа которых обусловлена их функциональным назначением и (или) предусмотрена инструкцией по эксплуатации (п. 32 ППР).

Пользование первичными средствами пожаротушения. Порядок применения переносного огнетушителя: сорвать пломбу и выдернуть предохранительную чеку; направить насадку (раструб) на очаг пожара; нажать на рычаг запорно-пускового устройства; направлять струю на горящую поверхность, а не на пламя, тушить от края к центру. Нельзя держаться незащищенной рукой за раструб углекислотного огнетушителя и направлять струю на людей. Подавать воду из пожарного крана на электрооборудование под напряжением запрещается.

Системы пожарной автоматики. При срабатывании пожарных извещателей включается СОУЭ (звуковые и речевые сообщения, световые оповещатели «Выход»), в зависимости от оснащения здания отключается общеобменная вентиляция, включается противодымная вентиляция, разблокируются двери на путях эвакуации. При получении сигнала о пожаре следует немедленно приступить к эвакуации. Запрещается самовольно отключать системы противопожарной защиты, переводить их с автоматического пуска на ручной (п. 55 ППР), закрывать и заклеивать пожарные извещатели и оповещатели.

Эвакуация имущества и материальных ценностей. Спасение людей имеет приоритет перед спасением имущества. Документы, рукописи, архивные материалы и носители информации эвакуируются только при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей и по указанию руководителя подразделения или лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности. Возвращаться в горящее или задымленное помещение запрещается.

Тема 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей

Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей установлены разделом IV ППР. Их знание необходимо работникам в быту, а также при проживании в гостиницах и общежитиях, в том числе в служебных командировках:

- в гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, прибывающих физических лиц знакомят (под подпись) с мерами пожарной безопасности; в номерах и на этажах вывешиваются планы эвакуации на случай пожара (п. 84 ППР);
- в квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения

и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, использовать открытый огонь на балконах (лоджиях); в зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (п. 85 ППР);

- в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) СОУЭ, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели (п. 85(1) ППР);

- запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях (п. 86 ППР);

- при использовании бытовых газовых приборов запрещаются их эксплуатация при утечке газа, присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента, проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня (п. 87 ППР).

Кроме того, в быту необходимо не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не пользоваться поврежденными розетками и самодельными электроприборами, не курить в постели. При запахе газа нельзя включать и выключать электроприборы и освещение, пользоваться открытым огнем; следует перекрыть кран подачи газа, открыть окна и вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 или 112.

3.2. Практическая часть

Практическое занятие: отработка действий при обнаружении пожара, применения огнетушителя и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Объем и содержание практической части определены настоящей Программой. Практическая часть включает:

- 1) изучение по плану эвакуации путей эвакуации, эвакуационных выходов и лестничных клеток 8-го и 9-го этажей, мест размещения огнетушителей, пожарных кранов и ручных пожарных извещателей;

- 2) моделирование сообщения о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (112) с указанием наименования объекта, адреса, места пожара и своей фамилии;

- 3) отработку приведения в действие переносного огнетушителя — на учебном огнетушителе либо без выпуска огнетушащего вещества;

- 4) отработку надевания средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на учебном образце самоспасателя (при наличии).

Практическая часть не проводится с работниками, указанными в п. 1.7 Программы (дистанционная работа на постоянной основе).

4. Проверка знаний и умений

4.1. Проведение инструктажа завершается проверкой соответствия знаний и умений инструктируемого требованиям Программы (далее — проверка знаний и умений), которую проводит инструктирующий (п. 17 Порядка).

4.2. Проверка знаний проводится в форме устного опроса по контрольным вопросам, приведенным в приложении к Программе (не менее трех вопросов из разных тем), либо тестирования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (п. 18 Порядка). Проверка умений проводится путем выполнения инструктируемым действий, отработанных в ходе практической части.

4.3. Результат проверки признается удовлетворительным, если инструктируемый правильно ответил на все заданные вопросы (при необходимости — с учетом уточняющих вопросов инструктирующего), а при тестировании — не менее чем на 80 % вопросов теста, и правильно выполнил практические действия. В иных случаях результат признается неудовлетворительным.

4.4. При удовлетворительных результатах проверки знаний и умений инструктирующим производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей (п. 19 Порядка) — журнале учета вводных противопожарных инструктажей, который ведет лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по форме, приведенной в приложении № 5 к Положению (пп. 4.16, 4.17 Положения).

4.5. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки знаний и умений, к осуществлению трудовой или служебной деятельности не допускаются; в журнал учета противопожарных инструктажей вносится соответствующая запись, подтверждаемая подписью инструктирующего (п. 20 Порядка). Такие лица проходят инструктаж и проверку знаний и умений повторно.

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний

Тема 1

1. Что такое пожарная безопасность, противопожарный режим, обязательные требования пожарной безопасности?
2. Какие нормативные правовые акты устанавливают требования пожарной безопасности?
3. Какие виды противопожарных инструктажей проводятся в Институте и в какие сроки?

Тема 2

4. В чем состоит пожарная опасность помещений Института? Какие материалы составляют основную пожарную нагрузку?
5. Каковы особенности эвакуации из многоэтажного здания? Почему нельзя пользоваться лифтами при пожаре?

Тема 3

6. Что такое эвакуационный путь, эвакуационный выход, аварийный выход?
7. Что запрещается делать на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и в лестничных клетках?

Тема 4

8. Каковы основные причины пожаров в зданиях административного и научного назначения?
9. К каким последствиям может привести пожар в научной организации?

Тема 5

10. Какие права и обязанности в области пожарной безопасности имеют граждане?
11. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение требований пожарной безопасности?

Тема 6

12. Что включает система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?
13. Какими способами обеспечивается защита людей от опасных факторов пожара?
14. Какие классы пожаров Вы знаете? Какими огнетушителями тушат электроустановки под напряжением?

Тема 7

15. Каков порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения?
16. По какому номеру телефона вызывается пожарная охрана и какие сведения необходимо сообщить?

17. Что необходимо сделать с электрооборудованием при пожаре и по окончании рабочего дня?

18. Каков порядок применения переносного огнетушителя?

19. Как действовать при получении сигнала системы оповещения о пожаре?

Тема 8

20. Какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать в квартирах, общежитиях и гостиницах?

Перечень практических умений, подлежащих проверке

- определение по плану эвакуации пути эвакуации от помещения до эвакуационного выхода;
- сообщение о пожаре в пожарную охрану (моделирование вызова);
- приведение в действие переносного огнетушителя (на учебном огнетушителе или без выпуска огнетушащего вещества);
- надевание самоспасателя (на учебном образце, при наличии).

